



## Dispositif sonore d'alarme feu



### Conformité

- Normes : NF EN54-3 & NFS 32001
- Marquage CE : Certificat conformité CE : 0333 CPD 075566
- Marque NF-SSI : Numéro droit d'usage NF : DS 001 (B)


### Principe de fonctionnement

« DS 3000 » est un dispositif sonore d'alarme feu permettant de diffuser le signal sonore français d'évacuation en cas d'alarme incendie à l'intérieur des bâtiments.

Associé aux E.C.S./C.M.S.I. et C.M.S.I. de marque ALARMSIS, le dispositif sonore d'alarme feu « DS 3000 » permet de disposer d'une diffusion du signal d'évacuation fiable, puissante et efficace.

### Présentation

- Coffret en ABS moulé V0  
Encombrement : Largeur= 100 mm – Hauteur = 170 mm – Epaisseur = 65 mm  
Couleur : blanc cassé  
Masse : 260g  
Indice de protection : IP 21C  
Fixation murale



### Caractéristiques

- « DS 3000 » est un Diffuseur Sonore d'Alarme Feu (D.S.A.F.) type A au sens de la norme NF EN54-3 et un Diffuseur Sonore Non Autonome (D.S.N.A.) au sens de la norme NFS 61-936.
- Pression acoustique au sens NFS 32-001 : 90 dB à 2m (Classe B).
- Signal sonore d'évacuation d'urgence modulé conforme NF S 32-001.
- Tensions d'alimentation nominales : 24 V et 48 V
- Plage d'alimentation de 18 à 60 V
- Consommation sous 24 ou 48V inférieure à 15mA.
- Raccordement sur bornier à vis, identique sous 24 et 48V.
- Section des conducteurs : jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>



## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

# Certificat

## Certificate

### COMPOSANT NF-SSI

<i>Nature et date de la décision</i>
Extension du 3 novembre 2016
N° d'identification : DS 001 B0

<i>Date de fin de validité du</i>
31 décembre 2017

**La Société :**
**AVISS**

 Immo Parc - Immeuble Tamise  
 Route Nationale 10  
 78190 TRAPPES  
 France

**Pour son usine de :**

CROISSY BEAUBOURG - France

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé uniquement dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com), en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF système de sécurité incendie (NF-SSI) :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu**  
 Référence commerciale : **DS3000**  
 Marque commerciale : **ALARMSIS**  
 Protection : **Type A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006, NF S32-001:1975 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

**Caractéristiques certifiées :**

- Classe : **B**
- Message préenregistré : **Non**
- Niveau sonore : **103 dB**
- Tension d'alimentation : **24V / 48V (plage d'alimentation 18V à 60V)**
- Divers : **Néant**

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE